



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH YKY

Produkt: Kable niskiego napięcia
YKY 0,6/1 kV 1÷5 x 1,5÷10 mm²

Producent: NKT S.A.
Ul. Gajowa 3
43 - 254 Warszowice Poland

Zamierzone zastosowanie wyrobu: Do przesyłu energii elektrycznej do zastosowania w obiektach objętych uregulowaniami odnośnie reakcji wyrobów budowlanych na oddziaływanie ognia.

Zgodność z regulacjami Prawnymi UE: CPR - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej

3P Third Party Testing ApS; NB 2652

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	W systemie AVCP
Reakcja na oddziaływanie ognia	Eca	EN 50575	3
Wydzielane substancje niebezpieczne	NPD	EN 50575	3

Informacje dodatkowe: Rok w którym naniesiono oznaczenie CE: 2016

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu
NKT S.A.
08.06.2017

Kondziolka Anna
Technology Manager





Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa CERTIFICATE authorizing to mark product with registered safety mark

nr B/12/076/13
No. B/12/076/13

Posiadacz certyfikatu: nkt cables Warszawice Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Gajowa 3
Certificate holder: 43-254 Warszawice, Poland
(Name and address)

Producent: nkt cables Warszawice Sp. z o.o.
(Nazwa i adres) ul. Gajowa 3
Manufacturer: 43-254 Warszawice, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji
Name of the product: i powłoce polwinitowej, bez warstwy wypełniającej
lub z warstwą wypełniającą.
Polyvinyl chloride insulated and sheathed, with or without
fillier power cables with copper conductors.

Typ (model): YKY - bez warstwy wypełniającej without fillier
Type (model): YKY - z warstwą wypełniającą with fillier

Dane techniczne: napięcie znamionowe 0,6/1 kV, liczba i przekroje znamionowe
Technical data: żył w mm²: (1÷5) x (1÷10); 7 x (1,5÷2,5)
rated voltage 0,6/1 kV, number and nominal cross-sectional
area of conductors in mm²: (1÷5) x (1÷10); 7 x (1,5÷2,5)

System certyfikacji: 5 według Przewodnika ISO/IEC 67
Certification system: 5 according to ISO/IEC Guide 67

Data ważności: 2018-07-02
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-HD 603 S1:2006+Ap1:2007+A3:2009 Część 1 Part 1	LP-13.020/13.024	BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Teodor Pysznik
Teodor Pysznik

Warszawa, 2013-07-03

CERTYFIKAT nr B/12/076/13
CERTIFICATE No. B/12/076/13

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce produkcji: nkt cables Warszawice Sp. z o.o.
Place of manufacture: ul. Gajowa 3
43-254 Warszawice, Poland

Konstrukcja kabla jest zgodna z wymaganiami normy zakładowej: NKT 60.1 S1.
Construction of cable according with the requirements of Factory Standard No.: NKT 60.1 S1.

CW-P 13.30

Nr rej. S-P-13-024
Reg. No. S-P-13-024

Rozdzielnik:
Copy to:

1. nkt cables Warszawice Sp. z o.o.
ul. Gajowa 3
43-254 Warszawice, Poland
2. CW



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/015/16/A1

No. B/12/015/16/A1

Posiadacz certyfikatu: NKT s.r.o.
(Nazwa i adres) Průmyslova 1130
Certificate holder: 272 01 Kladno, Czech Republic
(Name and address)
Producent: NKT s.r.o.
(Nazwa i adres) Průmyslova 1130
Manufacturer: 272 01 Kladno, Czech Republic
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Kable elektroenergetyczne o żyłach miedzianych lub
Name of the product: aluminiumowych z ekranem metalicznym - miedzianym, o izolacji
z bezhalogenowego sieciowanego materiału na bazie HEPR,
o powłoce z polichlorku winylu (PVC), opancerzone lub
nieopancerzone drutami stalowymi, z zewnętrzną powłoką
ochronną PVC.
Halogen free cross linked material on the basis of hepr
insulated and polyvinyl chloride (PVC) sheathed power cables,
with copper or aluminium conductors and metallic copper
screen, steel wires armoured or non armoured with external
protective PVC sheath.

Typ (model): YKY hepr; YAKY hepr; YKYFoy hepr; YAKYFoy hepr
Type (model):
Dane techniczne: napięcie znamionowe rated voltage 3,6/6 kV,
Technical data: liczba i przekroje znamionowe żył w mm²:
number and nominal cross-sectional area of conductors in mm²:
1x(35÷500)/(6÷50); 3x(25÷240)/(6÷50)

Typ programu 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067
certification scheme

Data ważności: 2021-03-20
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
IEC 60502-2:2014	503789-01/01 correction	EZU

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski

Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-01-11

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji:

Place of manufacture:

1. NKT s.r.o.
Průmyslova 1130
272 01 Kladno
Czech Republic
2. NKT s.r.o.
Plant Velké Meziříčí
U Tržiště 685/1
594 22 Velké Meziříčí
Czech Republic

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat nr B/12/015/16 wydany dnia 2016-03-21.

This certificate supersedes certificate No. B/12/015/16 dated 2016-03-21.

Certyfikat nr B/12/015/16 cofa się z dniem 2018-01-11

Certificate No. B/12/015/16 is withdrawn with date 2018-01-11

Zmiany wprowadzone do certyfikatu nr B/12/015/16

- zmieniono nazwę posiadacza certyfikatu, producenta oraz miejsca produkcji

Changes have been made to the certificate No. B/12/015/16:

- name of certificate holder, manufacturer and place of manufacture have been changed

NC-P 18.008

Nr rej. S-P-15-037

Reg. No. S-P-15-037

Rozdzielnik:

Copy to:

1. NKT s.r.o.
Průmyslova 1130
272 01 Kladno
Czech Republic
2. NC